



Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија  
 Акционерско друштво за производство на електрична енергија и управување  
 со електроенергетскиот систем, во државно сопственост, Скопје  
 Operatori i sistemit elektrotansmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut  
 Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim  
 me sistemin elektroenergetik, në pronësi shtetërore, Shkup

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

T: Кабинет на генерален директор  
 + 389 (0) 2 3 149 811  
 Подружница СЕПС  
 + 389 (0) 2 3 149 814  
 Подружница ОПМ  
 + 389 (0) 2 3 149 813

До  
 Општина Гази Баба – Скопје  
 Сектор за Урбанизам  
 Ул. Архимедова бр.2  
 1000 Скопје

Бр.-Nr. 10-6350/3  
07-11 2023 год.-viti  
 СКОПЈЕ - ШКУП

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 ОПШТИНА ГАЗИ БАБА  
 СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И  
 ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - СКОПЈЕ  
 www.mepso.com.mk

Наш број: 10-6350/2 од 03.11.2023 год.  
 Ваш број: 28-3/4443 од 03.11.2023 год.

|                     |          |         |           |
|---------------------|----------|---------|-----------|
| Примено: 08-11-2023 |          |         |           |
| Орг. Едини.         | Број:    | Прилог: | Вредност: |
| 28                  | 3/4442/5 |         |           |

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на барање

Почитувани,

Во врска со Вашиот предмет за барање на мислење на предвидениот објект на КП бр.1978/25, КО Маџари, Скопје, Ве известуваме дека врз основа на новата доставена ажурирана геодетска подлога за објектот кој е одалечен на растојание од 24.7m од оската на 110kV далекувод и се наоѓа надвор од заштитниот појас на 110kV далекувод кој изнесува 10m лево и десно од осовината на далекуводот, АД МЕПСО дава позитивно мислење.

Воедно Ве информираме дека целосна одговорност и трошоци, при евентуално настаната штета на дел од електроенергетската инфраструктура во сопственост на АД МЕПСО или загрозување на човековата безбедност заради непочитување на пропишаните безбедносни растојаниа, издадени услови и препораки од страна на АД МЕПСО ќе ги сноси Инвеститорот кој планира градба на предметниот плански опфат.

Со почит,

Изработил:

Арди Хамза

Одобрил:

Раководител на Служба за одржување на ДВ

Јане Герасимоски

|              |
|--------------|
| Архив. знак: |
| Примено:     |
| Примено:     |

Директор на Подружница ОПМ  
 Зоран Илиоски



Ко:

- Подружница ОПМ
- Оддел ДВ
- Служба за одржување на ДВ
- Архива

